

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный № РОСС RU.31382.04ИБКО



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31382.04ИБКО.В00103

Срок действия сертификата соответствия с 20.04.2018 по 19.04.2021

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Акционерное общество «ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД «САЙВЕР». ОГРН: 1021200557641. Адрес: 425070, Россия, Республика Марий Эл, Звениговский район, поселок Шелангер, улица Центральная, дом 1  
Телефон: +7 (83645) 66-4-05. E-mail: saiver@saiver.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Акционерное общество «ШЕЛАНГЕРСКИЙ ХИМЗАВОД «САЙВЕР». Адрес: 425070, Россия, Республика Марий Эл, Звениговский район, поселок Шелангер, улица Центральная, дом 1

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации: Рег. № РОСС RU.31382.04ИБКО  
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Центр Пожарной Безопасности».  
Адрес: 196084, город Санкт-Петербург, улица Новорощинская, дом 4, корпус А, офис 932-1. тел: +7 (812) 426-15-37 info@megregiontest.ru, http://mrcpb.ru/

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Краски водно-дисперсионные серни «Start», «Mister Dom», выпускаемые по код ТН ВЭД ЕАЭС ТУ 2316-031-02955826-2009 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия» 3209100009

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование документа на основании которого (которых) проводилась сертификация)

Серийный выпуск  
ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2) – группа горючести Г2;  
ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В2;  
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – группа дымообразующей способности ДЗ,  
ГОСТ 12.1.044-89 (4.20) группа токсичности продуктов горения ТЗ

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протокола испытаний № 794-04/18-05-ИМ от 19.04.2018 года, выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», аттестат аккредитации РОСС RU.31403.04ИВВ0.002

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, предоставленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

**Руководитель**  
(заместитель руководителя органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

Э.Б. Оганесян

Д.С. Глушнева



Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации